

ENTLA Brandex 50 mm mit Glasausschnitt

Zulassungsnummer: 26559 auf Blockfutter

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

Blockfutter


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig im Futter eingenetet

Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht



B-B



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26559

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex 50mm mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:16

Erstellt: 01.12.2016


Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B30150-410110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben




B-B Detail unten



A-A Detail Schloss



A-A Detail Band



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26559

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
Türe Brandex 50mm mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2

Erstellt: 01.12.2016
Überarb: 12.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B30150-410110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENT LA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Schraubenvermassung



Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)



Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex 50 mm mit Glasausschnitt

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 01.12.2016

Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B30150-410110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENT LA AG