

# ENTLA Brandex 50 mm mit Oberteil

**Zulassungsnummer: 26558 auf Blockfutter 2 seitig**

**Erfüllte Prüfnorm: B/EI30**

---

## Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 / 2800 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

## Türblatt / Oberteil

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm in Tür oben und in Oberteil unten eingenetet
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Blockfutter

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 2-seitig im Futter eingenetet





## Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

C-C



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe mit Oberteil Brandex 50mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20

Erstellt: 06.10.2016


Überarb:  
Sachbearbeiter  
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-413010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


A-A Detail Oberteil




A-A Detail Oberteil



B-B Detail Schloss



B-B Detail Band



ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe mit Oberteil Brandex 50mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2


Erstellt: 06.10.2016  
Überarb: 26.06.2018 jw  
Sachbearbeiter  
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-413010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

### C-C Detail oben




### C-C Detail unten

<b>ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558</b>	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
<b>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:</b> Türe mit Oberteil Brandex 50mm Blockfutter 45mm	Erstellt: 06.10.2016 Überarb: Sachbearbeiter <b>Martin Läng</b>	© by ENTLA AG
	Plan Nr.: B30150-413010	

## Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


## Schraubenvermassung



Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm  
Befestigungsschrauben  
Brandschutzacryl  
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)



### Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe mit Oberteil Brandex 50mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 06.10.2016

Überarb:  
Sachbearbeiter  
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-413010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG