

# ENTLA Brandex Alu 51 mm

**Zulassungsnummer: 26558 auf Blockfutter**

**Erfüllte Prüfnorm: B/EI30**

---

## Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <b>und</b> Breite, <b>jedoch</b> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	51 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

## Türblatt

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Blockfutter


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig im Futter eingenetet

## Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht



B-B



ENTLA Brandex Alu 51 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:  
Türe Brandex Alu 51mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:15

Erstellt: 17.11.2016


Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-410010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben




B-B Detail unten



A-A Detail Schloss



A-A Detail Band



ENTLA Brandex Alu 51 mm/ VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:  
Türe Brandex Alu 51mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2

Erstellt: 17.11.2016  
Überarb: 27.06.2018 jw  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-410010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

## Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


## Schraubenvermassung



Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm  
Befestigungsschrauben  
Brandschutzacryl  
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)



### Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe Brandex Alu 51mm  
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 17.11.2016

Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-410010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENT LA AG